

Technisches Merkblatt Rauchmelder-Prüfspray



presto Rauchmelder-Prüfspray ist ein wirksames Testspray mit dem optische und fotoelektrische Rauchmelder zuverlässig und schnell ohne zusätzliche Prüfgeräte getestet werden können.

Einsatzgebiete:

Privathaushalte, Industrie, Handwerk, öffentliche Einrichtungen

Qualität und Eigenschaften

- Ölfrei
- Verdunstet rückstandsfrei
- Versprüht einen feinen Nebel
- Für optische und fotoelektrische Rauchmelder
- Einfache und schnelle Testmethode ohne zusätzliche Prüfgeräte

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Alkohol, Kohlenwasserstoffe, Iso-Paraffin
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** alkoholisch
- **VOC-Gehalt:** 95%
- **Feststoff:** 0%
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,59 - 061 g/ml
- **Dampfdruck bei 20°C:** 4,2 bar
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 150ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 15 bis 35°C.
- Vor Gebrauch Dose schütteln.
- Prüfspray senkrecht nach oben halten und im Abstand von 25 bis 30 cm für einige Sekunden (5 s) in Richtung des Rauchmelders sprühen. Bildet beim Versprühen einen feinen Nebel.
- Die Reaktion setzt bei einwandfreien Melder binnen weniger Sekunden ein.
- Bei fehlender Reaktion den Test wiederholen.
- Erfolgt trotz wiederholter Prüfung keine Reaktion, so überprüfen Sie bitte zuerst die Batterie.
- Bei weiterhin fehlender Reaktion, muss der defekte Rauchmelder ausgetauscht werden.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 07. November 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 08.12.2018

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com