

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1947/2021 - BF 26.02.2022
Contract No. ersetzt Prüfbescheinigung vom 08.11.2021 STG/WOS

Auftraggeber: Soudal NV
Customer Everdongenlaan 18-20
BE-2300 Turnhout - Belgium

Auftragsgegenstand: Prüfung des Fensteranschlusssystems
Subject „Einfach und Sicher 3 in 2“ gemäß
ÖNORM B 5320 und ÖNORM B 5321

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Bericht 1947/2021 bestätigt die Holzfor-
Result schung Austria, dass das Fenster-Anschlusssystem der Firma
Soudal NV „**Einfach und Sicher 3 in 2**“, bestehend aus

- Dichtfolie SWS Outside EXTRA (4-seitig außen),
- PU-Schaum Soudafoam Gun X-tra 870 (als Dämmung) und
- ggfs. Dichtstoff Soudaseal 215LM (z. B. zum Schließen des Gewerkeloches, Abdichtung von Fehlstellen)

die Anforderungen der ÖNORM B 5320 Abschnitt 4.8 und ÖNORM B 5321 Abschnitt 5.2. erfüllt.

Dies gilt ausschließlich füristerelemente aus Holz und Kunststoff ohne Aluminium-Vorsatzschale.

Hinweis: Gemäß ÖNORM B 5320 muss der Fensteranschlusses geeignet sein, eine schädliche Kondensatbildung gemäß ÖNORM B 8110-2 infolge von Diffusion zu verhindern. Das feuchtetechnische Verhalten der angrenzenden Baustoffe ist für das Dampfdiffusionsverhalten ebenfalls maßgeblich.

Geltungsdauer: --
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI Georg Steiner
Bearbeiter

Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober
Abteilungsleiter

Dieses Dokument wurde gemäß einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisierten Unterzeichnenden, nachvollziehbar und dokumentiert, elektronisch freigegeben.

This document was approved electronically in accordance with an internal HFA process by the designated authorized signatory, traceable and documented.